Dipartimento di Prevenzione ex Z.T. n.2
Viale Comandino, n. 21 - 61029 URBINO
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore: dott.ssa P. Mattei, tel. 0722.301715 - fax 0722.329723
Per informazioni: dott.ssa A.Fabbri Tel. 0722.301709
e-mail: annamaria.fabbri@sanita.marche.it

Urbino lì, ...

Prot. n° 76654/U-16EAL/P

All. n° 1

PEC: **cellispa@legalmail.it**

Al Sig. Gallavotti Mauro
Legale Rappresentante CELLI S.P.A.
Via Casino Albini n° 605
47842 SAN GIOVANNI in MARIGNANO (RN)

Al Sig. Sindaco
Comune di **MONTECALVO** in **FOGLIA**

Oggetto: Distributore di acqua potabile trattata da acquedotto di Montecalvo in Foglia, sita in Piazza Rossa.
Trasmissione referti analitici.

Si trasmettono i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche, eseguite sui campioni di acqua prelevati in data 09.09.2015 presso il distributore in oggetto, dal rubinetto di acqua non addizionata di anidride carbonica, che hanno dimostrato la conformità a quanto previsto dal D.Lgs.31/01.

Distinti saluti.

Il Direttore del SIAN
Dott.ssa Patrizia Mattei

AF/ar

Piazza rossa Montecalvo i nFoglia

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 703/PTU/15_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 703/PTU/15_A
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01
Data prelievo: 09/09/2015
Ora prelievo: 09.30
Ricevuto il: 09/09/2015
Prelevato da: P. Amatori PO-CAM-01 (rev. 2)
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN
Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino
Verbale prel. N°: 167/A
Tipo monitoraggio: UTENZA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 00713
Località: Piazza Rossa - Loc. Ca' Gallo
Ubicazione: Distributore acqua potabile

A.S.U.R.: ASUR MARCHE AREA VASTA N.1
Comune di: MONTECALVO IN FOGLIA
Ente gestore: Ditta CELLI Spa

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lg 31/01
PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 09/09/2015 al 10/09/2015				
Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
*Clostridium Perfringens (D.Lgs 31/2001)	0 U.F.C./100ml	-	0-100 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 09/09/2015 al 10/09/2015				
*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	INCOLORE	-	-	-
*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	ACCETTABILE	-	-	-
*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	ACCETTABILE	-	-	-
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	880 µS/cm a 20 °C	±15µS/cm a 20 °C	1 µS/cm a 20°C	2500µS/cm a20°C
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	7,5 Unità pH	±0,1Unità pH	N.A.	6,5-9,5Unità pH
*Cloro residuo libero (Cl2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	0,1 mg/l	-	0,1 mg/l	-
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	5 mg/l	±1mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
*Torbidità Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	0,1 NTU	-	0,1 NTU	-
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019	ILD	-	0,05 mg/l	0,50 mg/l
*Alluminio (Al) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018	33 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ILD	-	0,01 mg/l	0,1 mg/l
*Ferro (Fe) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	ILD	-	5,0 µg/l	200 µg/l

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 11/09/2015

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 703/PTU/15_A

IL RESP. DEL SETTORE CHIMICO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

IL RESP. DEL SETTORE BIOLOGICO
Dott.ssa Maria Lorella Parlani

IL RESP. DEL LABORATORIO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

asur marche 1 azienda sanitaria unica regionale area vasta n. 1

Verbale N. 167/A

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Sede di URBINO

Si attesta che è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativamente ai dati contenuti nel presente Verbale.

Verbale di prelevamento campioni di acqua destinata al consumo umano nei confronti di: CELLI SPA/DISTRIBUTORE ACQUA NEL COMUNE DI MONTECALVO

Responsabile:		Presente all'ispezione:	
Cognome	GALAVOTTI	Cognome	MUSSONI
Nome	MAURO	Nome	ROBERTO
nato a	MILANO il 7-7-66	nato a	RIMINI il 28-8-71
residente	MONZA	residente	SALVAECIO
via	PONCHIELLI, 10	via	MONTE DEL PRETE 370/A
qualifica	LEGALE RAPRESENTANTE	qualifica	TECNICO

L'anno 2015 addì 9 del mese di SETTEMBRE alle ore 9.20

il sottoscritto AMATORI PASQUALE

si è presentato presso IL DISTRIBUTORE ACQUA CÀ GALLO, TRAMITE MAIL HA INFORMATO DEL PRELIEVO IL SIG. DI GERONIMO MARIO

al fine di effettuare i campionamenti delle acque che risultano in uso. Ha invitato

a presenziare al prelevamento rendendolo edotto della sua facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenga di dover fare, purchè ciò non rechi pregiudizio all'immediatezza dell'operazione NIENTE DA DICHIARARE.

I campioni sono stati effettuati ai sensi del D.Lgs. 31/2001 per l'analisi chimica e batteriologica e suggellati con sigilli d'ufficio.
Il prelevamento ed il trasporto dei campioni sono stati effettuati secondo le modalità previste in apposita

procedura ☒ PO-CAM-01 rev. 2 del 30-5-12
procedura ☐ IO - PU – 03 rev. del

eventuali difformità vengono di seguito segnalate: PRELIEVO ACQUA NON ADDIZIONATA DI ANIDRIDE CARBONICA.

N° PROGR.	PUNTI DI PRELIEVO	ORA	Cl_2mg/l	ANALISI CHIMICA ml	ANALISI CHIMICA controllo	ANALISI BATTERIOLOGICA ml	ANALISI BATTERIOLOGICA controllo
DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE CÀ GALLO		9.30	0,1	500	R+Ac/Fe	500	R+CLOS

All'interessato è stata data lettura del verbale e, trattandosi di materiale deperibile, è stata comunicata l'ora di apertura campione e di analisi per la garanzia dei diritti alla difesa, fissata alle ore 11,30 del giorno 9-9-15 presso il Laboratorio IGIENE DI URBANIA ove potrà assistere anche un tecnico di fiducia.

PRESENTI ALL'ISPEZIONE [signature] I VERBALIZZANTI [signature]

I campioni sono stati recapitati in Laboratorio il 9-9-15 alle ore 10.45 alla temperatura 8.5

consegnato da [signature] per il Laboratorio [signature]

Cod. UR 0237 PREV - Medilife Business Services